

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского еада №23 г. сочи

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение учреждение детский сад № 23 г. сочи

## **ИНСТРУКЦИЯ**

для сотрудников МДОБУ детский сад № 23 г. Сочи по пожарной безопасности.

#### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для сотрудников МДОБУ детский сад № 23 г. Сочи и является обязательной для исполнения всеми работниками.
- 1.2. Ответственность за пожарную безопасность во всех помещениях ДОУ возлагается на руководителя или другое должностное лицо, назначенное приказом руководителя.
- 1.3. Каждый работник ДОУ должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности и строго соблюдать установленный настоящей инструкцией против пожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.
- 1.4. Все работники детского сада должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и изучения минимума пожарно-технических знаний, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению, и туппению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
- 1.5. Работники ДОУ, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
- 1.6. Работники ДОУ проходят инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.
- 1.7. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

## 2. Общие требования пожарной безопасности

- 2.1. Территория детского сада должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие литья и сухую траву, следует регулярно убирать и вывозить с территории детского сада.
- 2.2. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
- 2.3. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и в период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 2.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 2.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- 2.6.Огнетуппители должны размещаться в легко доступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезонасное состояние.
- 2.8. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 2.9. Во всех помещениях на видном месте должны быть размещены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность и номер телефона вызова пожарной команды.
- 2.10. Ежедневно, по окончании работы, все помещения необходимо тщательно осматривать и убирать, электрооборудование и электросети обесточить (за исключением электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно).

2.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

## 3.Требования пожарной безопасности к электроустановкам

- 3.1.Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.
- 3.2. При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- 3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
- 3.2.2.Пользоваться поврежденными розстками, рубильниками и другими электроустановочными приборами.
- 3.2.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их с поднятыми колпаками (рассеивателями).
- 3.2.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электропагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.
- 3.2.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, компьютеры и др.
- 3.2.6. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.
- 3.2.7. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.
- 3.3. Электрооборудование по окончанию рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения, должны располагаться вне помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или в нишу с приспособлением для опломбирования и закрытия на замок.

- 3.4. При эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, электроустановок специалистами, имеющими свидетельство на право проведения этих работ, зарегистрированное в Госпожнадзоре РФ.
- 3.5. Не разрешается эксплуатировать масляные радиаторы, не оборудованные терморегуляторами.

# 4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

- 4.1.Помещения и здание необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения.
- 4.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с наспортными данными на них. Не допускается использование ередств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
- 4.3. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетупителя не должно превышать 20м.
- 4.4. Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
- 4.5. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
- 4.6. В МДОУ должно быть определено ответственное лицо за приобретение, сохранность, ремонт и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
- 4.7. Огнетупнители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5м. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации персопала и детей.
- 4.8. Порошковые огнетушители один раз в два года проходят освидетельствование на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию.

- 4.9. Контроль массы заряда углекислотных отнетущителей проводится взвещиванием не реже одного раза в два года.
- 4.10. Перезарядка химических ненных огнетупнителей осуществляется ежегодно на зарядной станции.

## 5. В здании и на территории детского сада запрещается:

- 5.1. Снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками.
- 5.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, радиоприёмники, телевизоры и другие электроприборы (за исключением холодильника), пользоваться этими приборами без несгораемых подставок.
- 5.3. Использовать электрокипятильники, электрочайники, электроплитки, для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, запятых детьми (за исключением специально оборудованных помещений).
- 5.4. Устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какиелибо материалы, производить сушку белья.
- 5.5. Отогревание замёрзних отопительных водопроводных и канализационных труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- 5.6. При проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.
- 5.7. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.
- 5.8. В детском саду количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.
- 5.9. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского сада может быть допущено только с разрешение заведующей или лица её заменяющего с соблюдением мер предосторожности и правил техники безопасности.

- 5.10. Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.
- 5.11.Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, двор, а также подступы к запасным выходам; наружным, пожарным и эвакуационным лестпицам.
- 5.12. Устраивать свалки горючего мусора, тары на участках, прилегающим к стенам здания, имеющих различные проемы.
- 5.13. Оставлять детей без присмотра, разрешать им играть со спичками и другими источниками огня.
- 5.14. Устраивать глухие решетки на окнах.
- 5.15.Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу детей, персонала, эвакуации имущества в случае возникновения пожара.
- 5.16. Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений, установленных проектом, без согласия с органами Госпожнадзора.
- 5.17. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 5.18. Курить в здании и на территории детского сада.
- 5.19.Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 5.20. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие воспламеняющиеся материалы.
- 5.21.Использовать для отделки стен, потолков горючие материалы.
- 5.22. Закрывать наглухо двери эвакуационных выходов.
- 5.23. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя.
- 5.24.Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковосинаменяющихся и горючих жидкостей.

### 6. Правила поведения при пожаре:

- 6.1. Первый кто заметил ножар или задымление должен сообщить заведующей, завхозу, который оповещает всех о случившемся.
- 6.2. Пожарную команду вызывает первый, кто заметит пожар или задымление по телефону -01- (с сотового 010), сообщая адрес детского учреждения, что горит и кто сообщает.
- 6.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало пожарную команду у ворот на улице. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает детям.
- 6.4. При тушении пожара нужно стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. Поэтому нужно ограничить открывание оконных рам в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.
- 6.5. Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации детей.
- 6.6. Эвакуацией детей должна руководить заведующая детским учреждением или её заместитель. Эвакуация детей проводится в помещении ближайшей от детского сада (здание общежития, школы, санатория).
- 6.7. В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни.
- 6.8. Если лестницы задымлена, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идёт дым, должна быть плотно закрыта.
- 6.9. Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.
- 6.10. Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вепышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткапь.
- 6.11. Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

- 6.12. Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не допускается тушить одежду с помощью огнетуппителя, это может привести к химическому ожогу.
- 6.13. Поиски детей в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.
- 6.14. Одновременно с тушением пожара принять меры по эвакуации материальных ценностей учреждения и документов.